

Nr sprawy: Z.Sz.Goł.26.14.2023

WYJAŚNIENIA Nr 4

Sprostowanie Wyjaśnień Nr 2

Dotyczące Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej SWZ) w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym opublikowanym w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2023/BZP 00287061 pn.: „Modernizacja kotłowni wraz z wewnętrzną i zewnętrzną instalacją gazową oraz wymianą pieców grzewczych w budynku internatu Zespołu Szkół CKR im. A. Świętochowskiego w Gołotczyźnie, przy ul. Ciechanowskiej 18b”.

Zespół Szkół CKR im. Aleksandra Świętochowskiego w Gołotczyźnie, ul. Ciechanowska 18 b, działając jako Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.), w związku z oczywistą omyłką w wyjaśnieniach Nr 2 z 12.07.2023r., wyjaśnia się:

W odpowiedzi na Pytanie Nr 1:

dotychczasową treść:

„(...)Jak zapisano w SWZ w rozdziale III ust. 15 oraz w dokumentacji projektowej ofercie są zobowiązani kalkulować w swojej ofercie dwa kotły gazowe/gazowo-olejowe, kondensacyjne z docelowymi palnikami gazowymi i zamontowanymi na okres 2 lat palnikami gazowymi (...)”.

Zastępuje się treścią:

„Jak zapisano w SWZ w rozdziale III ust. 15 oraz w dokumentacji projektowej ofercie są zobowiązani kalkulować w swojej ofercie dwa kotły gazowe/gazowo-olejowe, kondensacyjne z docelowymi palnikami gazowymi i zamontowanymi na okres 2 lat palnikami olejowymi”.

Wyjaśnienia niniejsze zostają zamieszczone na stronie internetowej prowadzonego postępowania w pozycji dotyczącej przedmiotowego przetargu.

DYREKTOR SZKOŁY
M. Rutkowski
mgr Marek Rutkowski