

Nr sprawy: Z.Sz.Goł.26.14.2023

WYJAŚNIENIA Nr 1
(MODYFIKACJA Nr 1)

Modyfikacja oraz wyjaśnienia dotyczące Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej SWZ) w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym opublikowanym w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2023/BZP 00287061 pn.: „Modernizacja kotłowni wraz z wewnętrzną i zewnętrzną instalacją gazową oraz wymianą pieców grzewczych w budynku internatu Zespołu Szkół CKR im. A. Świętochowskiego w Gołotczyźnie, przy ul. Ciechanowskiej 18b”.

Zespół Szkół CKR im. Aleksandra Świętochowskiego w Gołotczyźnie, ul. Ciechanowska 18 b, działając jako Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.), modyfikuje treść SWZ zatwierdzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz na podstawie art. 284 ust. 6 w związku z zapytaniami nadesłanymi elektronicznie do treści SWZ, wyjaśnia:

Pytanie 1:

Czy zamawiający dopuszcza przedłużenie terminu realizacji, termin wyznaczony w SWZ jest nierealny dla dostawy palników olejowych ?

Odpowiedź:

Tak, ale wyłącznie do 30 września 2023 (roboty I etapu).

Pytanie Nr 2:

Proszę również wskazać czy palniki mają być tylko olejowe czy dwupaliwowe olejowo-gazowe ?

Odpowiedź:

W SWZ w rozdziale III w ustępie 15 pkt 2 lit. c - zapisano: „(...) wymiana palników olejowych na palniki gazowe w II etapie, w roku 2025 (...)”. Natomiast w ustępie 15 punkt 1 wymieniono zaprojektowane roboty do wykonania w I etapie (do 30.09.2023), a w tym wymiana 2 kotłów CO wraz z palnikami olejowymi.

Pytanie Nr 3:

Czy zamawiający dopuszcza rozwiązanie montażu instalacji CWU jako oddzielnego obiegu ?

Odpowiedź:

Tak, o ile zostanie osiągnięty cel modernizacji i jednocześnie będzie to opłacalne ekonomicznie i równocześnie zgodne z zasadami sztuki budowlanej i współczesnej wiedzy technicznej.

Pytanie Nr 4:

Czy należy stosować sprzęgło hydrauliczne; jest w opisie, natomiast brak go w schemacie kotłowni ?

Odpowiedź:

Tak, brak sprzęgła w schemacie jest drobną nieścisłością projektanta.

Pytanie Nr 5:

Proszę o uzupełnienie przedmiaru o demontaż i ponowny montaż przegród budowlanych celem demontażu i montażu kotłów kotłowni (kolizja na schodach prowadzących do kotłowni) ?

Odpowiedź:


Nie, przedmiar robót w tym zakresie nie zostanie zmieniony. Obowiązkiem i uprawnieniem oferentów jest wycenić roboty modernizacyjne kotłowni z uwzględnieniem tego typu kolizji, ponieważ każdy z oferentów może zastosować inną technikę wykonania demontażu, montażu i przede wszystkim transportu kotłów do i z pomieszczeń kotłowni w piwnicy internatu. Każdy z oferentów ma prawo indywidualnie wyszacować koszty transportu elementów o dużej masie i gabarytach.

Wyjaśnienia niniejsze zostają zamieszczone na stronie internetowej prowadzonego postępowania w pozycji dotyczącej przedmiotowego przetargu – na prawach modyfikacji SWZ, w związku z art. 286 ust. 1 Prawa zamówień publicznych.

Ponadto, zakres modyfikacji jest następujący:

- 1.) W rozdziale IV (termin wykonania zamówienia) w ustępie 1 dotychczasową datę:
„20.09.2023 r.”
zastępuje się datą:
„**30.09.2023 r.**”
- 1.) W rozdziale X (termin związania ofertą) ustęp 1 otrzymuje brzmienie:
„Wykonawca jest związany ofertą do 19 sierpnia 2023 r.”
- 2.) W rozdziale XII (miejsce i termin składania i otwarcia ofert) w ustępie 1 dotychczasową datę:
„17 lipca 2023 roku”
zastępuje się datą:
„**19 lipca 2023 roku**”
- 3.) W rozdziale XII (miejsce i termin składania i otwarcia ofert) w ustępie 4 dotychczasową datę:
„17 lipca 2023 roku”
zastępuje się datą:
„**19 lipca 2023 roku**”.

W pozostałym zakresie treść Specyfikacji Warunków Zamówienia pozostaje niezmienną.

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Marek Rutkowski